

## Agiunta 4: Limitas per il basegn da chalur da stgaudar per onn d'edifizis novs sco er da midadas da construcziun e d'utilisaziun (art. 6 OEG)

(Versiun dal 1. da schaner 2021)

Limitas per il basegn da chalur da stgaudar per onn (tar ina temperatura media annuala da 9,4 °C)

Categoria d'edifizis		Limitas per edifizis novs			Limitas per midadas da construcziun e d'utilisaziun
		$Q_{h,li0}$ kWh/m <sup>2</sup>	$\Delta Q_{h,li}$ kWh/m <sup>2</sup>	$P_{H,li}$ W/m <sup>2</sup>	$Q_{h,li}$ midadas da construcziun/d'utilisaziun kWh/m <sup>2</sup>
I	chasa d'abitar per pliras famiglias	13	15	20	1,50 $Q_{h,li}$ edifizis novs
II	chasa d'abitar per ina famiglia	16	15	25	
III	administraziun	13	15	25	
IV	scolas	14	15	20	
V	vendita	7	14	-	
VI	restaurants	16	15	-	
VII	locals da reuniun	18	15	-	
VIII	ospitals	18	17	-	
IX	industria	10	14	-	
X	deposits	14	14	-	
XI	edifizis da sport	16	14	-	
XII	bogns cuverts	15	18	-	