

## Allegato 4: Valori limite del fabbisogno termico annuo per il riscaldamento degli edifici nuovi, trasformati o con modifiche d'utilizzazione (art. 6 OGE)

(Stato 1° gennaio 2021)

Valori limite per i fabbisogni termici annui per il riscaldamento (per una temperatura media annuale di 9,4 °C)

Categoria di edificio		Valori limite per nuovi edifici			Valori limite per trasformazioni o modifiche d'utilizzazione
		$Q_{h,li0}$ kWh/m <sup>2</sup>	$\Delta Q_{h,li}$ kWh/m <sup>2</sup>	$P_{H,li}$ W/m <sup>2</sup>	$Q_{h,li}$ trasformazioni/modifiche d'utilizzazione kWh/m <sup>2</sup>
I	Abitazioni plurifamiliari	13	15	20	1,50· $Q_{h,li}$ edifici nuovi
II	Abitazioni monofamiliari	16	15	25	
III	Amministrazione	13	15	25	
IV	Scuole	14	15	20	
V	Vendita	7	14	-	
VI	Ristoranti	16	15	-	
VII	Locali di ritrovo	18	15	-	
VIII	Ospedali	18	17	-	
IX	Industria	10	14	-	
X	Depositi	14	14	-	
XI	Impianti sportivi	16	14	-	
XII	Piscine coperte	15	18	-	