

## **Agiunta 6: Limitas per il basegn d'energia per onn per il stgaudament, l'aua chauda, la ventilaziun e la climatisaziun d'edifizis novs tenor categorias d'edifizis (art. 11 OEG)**

(Versiun dal 1. da schaner 2021)

Categoria d'edifizis		Limitas per edifizis novs E <sub>SAVC</sub> en kWh/m <sup>2</sup>
I	chasa d'abitar per pliras famiglias	35
II	chasa d'abitar per ina famiglia	35
III	administraziun	40
IV	scolas	35
V	vendita	40
VI	restaurants	45
VII	locals da reuniun	40
VIII	ospitals	70
IX	industria	20
X	deposits	20
XI	edifizis da sport	25
XII	bogns cuverts	naginas pretensiuns envers E <sub>SAVC</sub>