

Allegato 6: Valori limite per il fabbisogno energetico annuo per riscaldamento, acqua calda, ventilazione e climatizzazione per nuovi edifici secondo categorie di edifici (art. 11 OGE)

(Stato 1° gennaio 2021)

Categoria di edificio		Valori limite per nuovi edifici E_{RAVC} in kWh/m ²
I	Abitazioni plurifamiliari	35
II	Abitazioni monofamiliari	35
III	Amministrazione	40
IV	Scuole	35
V	Vendita	40
VI	Ristoranti	45
VII	Locali di ritrovo	40
VIII	Ospedali	70
IX	Industria	20
X	Depositi	20
XI	Impianti sportivi	25
XII	Piscine coperte	Nessun requisito posto a E_{RAVC}