
**Appendice 6: Spessore minimo dell'isolamento termico di
scaldacqua e accumulatori d'acqua calda o di calore
(art. 16 OGE)**

(stato 1° gennaio 2014)

Capacità in litri	Spessore dell'isolante termico da $\lambda > 0,03$ W/mK fino a $\lambda \leq 0,05$ W/mK	Spessore dell'isolante termico con $\lambda \leq 0,03$ W/mK
Fino a 400	110 mm	90 mm
400 – 2000	130 mm	100 mm
> 2000	160 mm	120 mm